ENAC ENSAYOS Nº 1190/LE2327

iNTERLAB

# Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

**DATOS GENERALES**

**INFORME Nº:** 2672942
**ANÁLISIS Nº:** 5186544
**MUESTRA REMITIDA POR:** AQUONA ALBACETE (SOCUELLAMOS)
**DOMICILIO:** C/ IRIS, 5
**POBLACION:** 02005-ALBACETE
**DENOMINACIÓN MUESTRA:** Red F.P. Plaza del Ayuntamiento. Socuéllamos
**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo estéril 50 mL(2), conteniendo agua potable
**FECHA RECEPCIÓN:** 4/02/2020
**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 5/02/2020

**Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:**
Fecha inicio análisis 4/02/2020.

| PARÁMETROS | MÉTODOS | RD 140/2003 | RESULTADOS | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| **Caracteres organolépticos** | | | | |
| Color | MAD-G-PE-0026 (UV/VIS) | 15 | < 3 ± 12% | mg/L Pt/Co |
| * Olor | MAD-G-PE-0257 Olor | 3 a 25ºC | 0 | Ind. de dil. |
| * Sabor | MAD-G-PE-0256 Sabor | 3 a 25 ºC | 0 | Ind. de dil. |
| Turbidez | MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría) | 5 | < 0.2 ± 13% | UNF |
| **Caracteres Físico-Químicos** | | | | |
| Amonio | MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) | 0.5 | < 0.05 ± 12% | mg/L |
| Cloro residual libre | MAD-E-PE-0188 (UV/VIS) | 1.0 | 0.36 ± 13% | mg/L |
| Conductividad a 20ºC | MAD-G-PE-0042 Conductividad | 2500 | 1065 ± 6.5% | µS/cm |
| Dureza | MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) | | 23.6 ± 18% | ºF |
| Calcio | MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) | | 77 ± 13% | mg/L |
| Magnesio | MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) | | 10 ± 13% | mg/L |
| pH | MAD-G-PE-0024 pH | 6.5-9.5 | 7.4 ± 0.1 | U. pH. |
| **Aniones** | | | | |
| Nitratos | IE-T/L-MAD-0276 (C. I.) | 50 | 36.0 ± 12% | mg/L |
| **Caracteres microbiológicos** | | | | |
| Bacterias coliformes | UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de membrana | 0 | 0 | u.f.c./100 mL |
| *Escherichia coli* | UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de membrana | 0 | 0 | u.f.c./100 mL |

*** INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE**

**FECHA DE TOMA:** 3/02/2020

**OBSERVACIONES**

Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

**DATOS GENERALES**

**INFORME Nº:** 2672942

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 5 de Febrero de 2020